УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
А.С.Козин
"___" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Данков, ул. Л. Толстого,д.12
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость 400,400 тыс. руб.
строительных работ 120,877 тыс. руб.
монтажных работ 211,876 тыс. руб.
прочих 3,059 тыс. руб.
оборудования 3,510 тыс. руб.
Средства на оплату труда 65,392 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 527,06 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин / в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Электромонтажные работы								
1	**ТЕРр67-04-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж патронов (100 шт.)	0,3	18,29 18,29		5,49	5,49		3,74	1,12
2	**ТЕРм08-03-572-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж ВРУ, высота и ширина 1700х1000 мм (1 шт.) *(МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	39,74 8,7	31,04 1,52	39,74	8,7	31,04 1,52	1,398	1,4
3	**ТЕРм08-03-572-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.)	1	333,36 28,99	103,48 5,08	333,36	28,99	103,48 5,08	4,66	4,66
4	**прайс-лист**	Щит ВРУ (шт)	1	1544,56		1544,56				
5	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж выключателей установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 16 А (1 шт.) *(МДС 81-37.2004 п.3 2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	11	3,12 2,79	0,33	34,32	30,69	3,63	0,468	5,15
6	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16 А (1 шт.)	11	121,7 9,31	1,09	1338,7	102,41	11,99	1,56	17,16
7	**прайс-лист**	Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 16А (шт.)	11	13,13		144,43				
8	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж выключателей установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 25 А (1 шт.) *(МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	6	3,12 2,79	0,33	18,72	16,74	1,98	0,468	2,81
9	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 25 А (1 шт.)	6	121,7 9,31	1,09	730,2	55,86	6,54	1,56	9,36
10	**прайс-лист**	Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 25А (шт.)	6	13,13		78,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А (1 шт.) *(МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	55	5,25 4,16	1,09 0,04	288,75	228,8	59,95 2,20	0,696	38,28
12	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А (1 шт.)	55	138,29 13,85	3,64 0,12	7605,95	761,75	200,2 6,60	2,32	127,6
13	**прайс-лист**	Выключатели автоматические ВА47-29 Р-32А (шт.)	55	28,93		1591,15				
14	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 100 А (1 шт.) *(МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	5,25 4,16	1,09 0,04	5,25	4,16	1,09 0,04	0,696	0,7
15	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 100 А (1 шт.)	1	138,29 13,85	3,64 0,12	138,29	13,85	3,64 0,12	2,32	2,32
16	**прайс-лист**	Выключатели автоматические ВА47-100 3Р-100А (шт.)	1	205,93		205,93				
17	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 80 А (1 шт.) *(МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	2	5,25 4,16	1,09 0,04	10,5	8,32	2,18 0,08	0,696	1,39
18	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 80 А (1 шт.)	2	138,29 13,85	3,64 0,12	276,58	27,7	7,28 0,24	2,32	4,64
19	**прайс-лист**	Выключатели автоматические ВА47-100 3Р 80А (шт.)	2	205,93		411,86				
20	**ТЕРр67-04-6** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж электросчетчиков ВРУ (100 шт.)	0,01	139,78 137,6	2,18 0,11	1,4	1,38	0,02	25,72	0,26
21	**ТЕРм08-03-600-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные б/у (1 шт.) *(МАТ=0 к расх.)*	1	7,74 5,41	2,33 0,12	7,74	5,41	2,33 0,12	0,87	0,87
22	**ТЕРр67-04-6** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж электросчетчиков однофазных (100 шт.)	0,28	139,78 137,6	2,18 0,11	39,14	38,53	0,61 0,03	25,72	7,2
23	**ТЕРм08-03-600-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные б/у (1 шт.) *(МАТ=0 к расх.)*	28	4,44 2,11	2,33 0,12	124,32	59,08	65,24 3,36	0,34	9,52
24	**ТЕРр67-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж скрытой электропроводки (100 м)	0,92	12,42 12,42		11,43	11,43		2,54	2,34
25	**ТЕРр67-02-5** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром 20 мм (100 м труб)	4,2	92,21 86,22	3,95 0,11	387,28	362,12	16,59 0,46	16,84	70,73
26	**ТЕРр67-02-6** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром 40 мм (100 м труб)	0,36	158,34 150,48	5,82 0,21	57	54,17	2,1 0,08	29,39	10,58
27	**ТЕРм08-03-599-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	6	60,29 20,9	3,39 0,12	361,74	125,4	20,34 0,72	3,36	20,16
28	**прайс-лист**	Щиток осветительный ЩРН-36 (шт)	6	241,27		1447,62				
29	**ТЕРм08-02-399-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (в щитках) (100 м)	0,25	57,94 20,77	2,33 0,12	14,49	5,19	0,58 0,03	3,52	0,88
30	**прайс-лист**	Провод ПВ3 1х4 (м)	25	3,57		89,25				
31	**ТЕРм08-02-399-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 70 мм2 (в щитке) (100 м)	0,08	98,92 34,63	25,61 1,36	7,91	2,77	2,05 0,11	5,87	0,47
32	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг5х10 (м)	8	50,56		404,48				
33	**ТЕРм08-02-390-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)	0,5	162,24 97,25	30,77 0,02	81,12	48,63	15,39 0,01	16,29	8,15
34	**прайс-лист**	Кабель-канал 25х16 (м)	50	3,15		157,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	**ТЕРм08-02-390-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м)	1	222,28 121,37	38,54 0,02	222,28	121,37	38,54 0,02	20,33	20,33
36	**прайс-лист**	Кабель-канал 80х40 (м)	100	15,58		1558				
37	**ТЕРм08-02-399-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (100 м)	4,3	71,93 27,73	6,98 0,37	309,3	119,24	30,01 1,59	4,7	20,21
38	**прайс-лист**	Кабель ВВГ нг 3х4 (м)	280	11,01		3082,8				
39	**прайс-лист**	Кабель ВВГ нг 3х2,5 (м)	150	6,6		990				
40	**ТЕРм08-02-399-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (100 м)	3,5	57,94 20,77	2,33 0,12	202,79	72,7	8,16 0,42	3,52	12,32
41	**прайс-лист**	Кабель ВВГ нг 3х1,5 (м)	300	5,39		1617				
42	**прайс-лист**	Кабель ВВГ нг 2х1,5 (м)	50	2,46		123				
43	**ТЕРм08-02-407-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 32 мм (100 м)	0,25	723,28 244,85	253,38 9,91	180,82	61,21	63,35 2,48	41,5	10,38
44	**прайс-лист**	Труба стальная Ф 32 мм (м)	25	24,4		610				
45	**ТЕРм08-02-412-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 80 мм2 (100 м)	0,25	366,3 106,2	58,21 3,1	91,58	26,55	14,55 0,78	18	4,5
46	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг 5х16 (м)	25	58,12		1453				
47	**ТЕРм08-02-412-12** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 (100 м)	0,05	291,75 66,08	58,21 3,1	14,59	3,3	2,91 0,16	11,2	0,56
48	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг 5х16 (м)	5	58,12		290,6				
49	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,3	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1067,46	164,21	392,9 106,29	88	26,4
50	**прайс-лист**	Светильник НБО (шт)	30	27,15		814,5				
51	**ТЕРм11-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж датчика движения (1 шт.)	8	3,77 3,23		30,16	25,84		0,52	4,16
52 О	**прайс-лист**	Датчик движения (шт)	8	98,83		790,64				
53	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей (100 шт.)	0,16	28,56 28,56		4,57	4,57		5,84	0,93
54	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,15	381,33 245,69	21,7 0,37	57,2	36,85	3,26 0,06	39,5	5,93
55	**прайс-лист**	Выключатель одноклавишный (шт.)	15	11,63		174,45				
56	**ТЕРм08-03-591-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01	407,42 273,06	24,03 0,5	4,07	2,73	0,24 0,01	43,9	0,44
57	**прайс-лист**	Выключатель двухклавишный (шт.)	1	19,71		19,71				
58	**ТЕР46-03-010-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в перекрытиях Ф 50 мм (100 отверстий)	0,04	1556,33 211,52	1344,81 82,98	62,25	8,46	53,79 3,32	35,43	1,42
59	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,96	39,65 29,37	10,28	38,06	28,2	9,86	5,49	5,27
60	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до толщ.1,5 кирп. (100 отверстий) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*	0,18	76,26 56,5	19,76	13,73	10,17	3,56	10,56	1,9
61	**ТЕР46-03-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий (1 м3 заделки)	0,08	1171,23 279,66	20,51	93,7	22,37	1,64	55,16	4,41
	Раздел 2. Наружнее освещение									
62	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм (100 м)	0,12	853,29 140,42	56,5 1,36	102,39	16,85	6,78 0,16	23,8	2,86
63	**прайс-лист**	Труба ПВХ Ф 20 мм (м)	12	2,43		29,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,12	203,99 39,77	4,66 0,25	24,48	4,77	0,56 0,03	6,74	0,81
65	**прайс-лист**	Кабель ВВГ нг 3х1,5 (м)	12	5,39		64,68				
66	**ТЕРм08-03-595-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.)	0,01	12072,88 1810,02	3321,42 1052,38	120,73	18,1	33,21 10,52	291	2,91
67	**прайс-лист**	Светильник под ртутную лампу (шт)	1	496,21		496,21				
68	**ТЕРм11-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж фотореле (1 шт.)	1	3,77 3,23		3,77	3,23		0,52	0,52
69 О	**прайс-лист**	Фото-реле (шт)	1	89		89				
		Раздел 3. Заземление								
70	**ТЕР01-02-059-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3	441,21 36,34		1323,63	109,02		7,6015	22,8
71	**ТЕРм08-02-471-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.)	0,3	373,65 48,91	52,18 1,73	112,1	14,67	15,65 0,52	8,29	2,49
72	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,0054	866,02 866,02		4,68	4,68		177,1	0,96
73	**ТЕРм08-02-472-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,06	801,41 97,94	75,35 2,73	48,08	5,88	4,52 0,16	16,6	1
74	**ТЕРм08-02-472-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,24	1121,87 125,67	84,11 3,1	269,25	30,16	20,19 0,74	21,3	5,11
75	**ТЕРм08-02-472-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м)	0,22	2645,17 274,94	36,42 0,37	581,94	60,49	8,01 0,08	46,6	10,25
76	**прайс-лист**	Провод ПВ3 1х16 (м)	22	14,01		308,22				
77	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,0054	525,37 525,37		2,84	2,84		111,78	0,6
		Раздел 4. Измерение сопротивления								
78	**ТЕРп01-11-011-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,24	128,48 128,48		30,84	30,84		16	3,84
79	**ТЕРп01-11-028-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	15	3,21 3,21		48,15	48,15		0,4	6

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	35 571,39	3065,02	1269,94 148,14		527,06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	255 307,46	63476,56	8305,41 1915,45		527,06
В том числе, справочно:					
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 28, 30, 32, 34, 36, 38-39, 41-42, 44, 46, 48, 50, 55, 57, 63, 65, 67, 76, 58, 61, 59-60, 70, 72, 77, 1, 20, 22, 24-26, 53, 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15, 17-18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 62, 64, 66, 71, 73-75, 51, 68, 78-79)	217 105,99	60411,54	7035,47 1767,31		
ПЗ=3,99 (Поз. 52, 69)					
Накладные расходы	2 630,12				
В том числе, справочно:	50 991,44				
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 1635,88) (Поз. 78-79)					
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 794,64) (Поз. 59-60)	899,73				
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 602,04) (Поз. 51, 68)	524,46				
61% = 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2413,54) (Поз. 70, 72, 77)	409,39				
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 9900,33) (Поз. 1, 20, 22, 24-26, 53)	1 472,26				
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 49364,16) (Поз. 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15, 17-18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 62, 64, 66, 71, 73-75)	7 128,24				
84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 681,42) (Поз. 58, 61)	39 984,97				
Сметная прибыль	572,39				
В том числе, справочно:	33 023,13				
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 1635,88) (Поз. 78-79)					
31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2413,54) (Поз. 70, 72, 77)	523,48				
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 794,64) (Поз. 59-60)	748,20				
	317,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 602,04) (Поз. 51, 68)						288,98				
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 59264,49) (Поз. 1, 20, 22, 24-26, 53, 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15, 17-18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 62, 64, 66, 71, 73-75)						30 817,53				
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 681,42) (Поз. 58, 61)						327,08				
Итого						339 322,03				527,06
В том числе:										
Материалы						180 015,73				
Машины и механизмы						8 305,41				
ФОТ						65 392,01				
Оборудование						3 509,76				
Накладные расходы						50 991,44				
Сметная прибыль						33 023,13				
НДС 18%						61 077,97				
ВСЕГО по смете						**400 400,00**				**527,06**

Составил: ведущий инженер - сметчик Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту Шлюпиков С.Н.