УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 1

на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова д.33А

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт системы теплоснабжения				
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50мм	100 м трубопровода	12,24	
2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм (перемычки)	100 м трубопровода	1,24	
3	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм (стояки)	100 м трубопровода	11	
4	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг	100 шт.	2,48	
5	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	3,1729	
6	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг (лестничная клетка)	100 шт.	0,12	
7	Установка радиаторов: чугунных (лестничная клетка)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,1344	
8	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм (лестничная клетка)	100 м трубопровода	0,88	
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (лестничная клетка)	100 м трубопровода	0,88	
10	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за 2 раза (лестничная клетка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
12	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до76 мм	100 м трубопровода	0,72	
13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 57 мм	100 м трубопровода	1,2	
14	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм	100 м трубопровода	1,2	

1	2	3	4	5
15	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	0,72	
16	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,16	
17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	3,28	
18	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,72	
19	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (подвал)	100 отверстий	0,64	
20	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	1,13	
21	Огрунтовка металлических поверхностей труб за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,93	
22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,93	
23	Изоляция трубопроводов трубками "Термрфлекс"с последующим обертыванием	10 м трубопровода	53,6	
Раздел 2. Полотенцесушители				
24	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм(санузел)	100 м трубопровода	2	
25	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15мм (санузел)	100 м трубопровода	2,8	
26	Прокладка трубопроводов полотенцесушителей из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (санузел)	100 м трубопровода	2,8	
27	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм (подвал)	100 м трубопровода	1,44	
28	Прокладка трубопроводов полотенцесушителей из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (подвал)	100 м трубопровода	1,44	
29	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,2	
30	Изоляция трубопроводов трубками "Термофлекс" (подвал) с последующим обертыванием	10 м трубопровода	14,4	

Составил:

Полякова Елена Яковлевна

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"___" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. К. Маркса, д. 2А. Капитальный ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,8	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька)	100 м труб и покрытий	0,275	
	Раздел 2. Монтажные работы			
3	Смена обрешетки с прозорами из досок	100 м2 сменяемой обрешетки	0,8 *80/100*	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,12	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок	100 м	0,01 *1 / 100*	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,12	
7	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,8	
8	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	3,8	
9	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,11	
10	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,075	
11	Ремонт штукатурки стен вентшахт	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания к вентшахтам)	100 м2 покрытия	0,059	
13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,8	
14	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,2	

1	2	3	4	5
15	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,2	
16	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,54	
17	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	

Составил: /Бородулов Е.В./